

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2024

Οικισμός	Σημείο δειγμ.	ημερ. Δειγμ.	OMX 22 C	OMX 37 C	κολοβακτ.	E. Coli	Εντερόκοκκοι	pH	Αγωγιμότητα	θολότητα	Ελ. Χλώριο	οσμή / γεύση	Χρώμα
			N/ml	N/ml	N/100 ml	N/100 ml	N/100 ml		μS/cm	FNU - NTU	mg/ltr		mg/l Pt
ΚΛΕΙΔΙ	Οικία Σούλη Κατίνα	22/4/2024	0	6	0	0	0	7.80	281	0.60	0.15	αποδεκτό	<5
ΒΕΓΟΡΑ	Φούρνος Πλατεία	22/4/2024	0	0	0	0	0	7.60	571	0.40	0.41	αποδεκτό	<5
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ	Δημοτικό Σχολείο	22/4/2024	0	0	0	0	0	7.40	789	0.40	0.35	αποδεκτό	<5
ΦΑΡΑΓΓΙ	Βρύση πλατείας	22/4/2024	0	0	0	0	0	7.60	591	0.40	0.36	αποδεκτό	<5
ΜΑΝΙΑΚΙ	Δημοτικό Σχολείο	22/4/2024	0	0	0	0	0	7.40	549	0.30	0.39	αποδεκτό	<5
ΑΝΤΙΓΟΝΟ	Καφενείο πλατείας	22/4/2024	0	11	0	0	0	7.20	582	0.50	0.10	αποδεκτό	<5
ΠΕΛΑΡΓΟΣ	Καφενείο Σιδηρόπουλου Νικ.	22/4/2024	7	26	0	0	0	7.50	461	0.60	0.05	αποδεκτό	<5
ΦΙΛΩΤΑΣ	Δημοτικό Σχολείο	22/4/2024	4	21	0	0	0	7.80	359	0.50	0.06	αποδεκτό	<5
ΛΕΒΑΙΑ	Δημοτικό Σχολείο	22/4/2024	0	7	0	0	0	7.60	429	<0.1	0.20	αποδεκτό	<5
ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ	Δημοτικό Σχολείο	22/4/2024	0	5	0	0	0	6.60	1259	<0.1	0.18	αποδεκτό	<5
ΠΕΤΡΕΣ	εξωτερική βρύση Οικίας	22/4/2024	0	11	0	0	0	7.10	422	0.50	0.15	αποδεκτό	<5
ΛΕΧΟΒΟ	Δημοτικό Σχολείο	22/4/2024	0	11	0	0	0	7.30	131	0.40	0.39	αποδεκτό	<5
ΣΚΛΗΘΡΟ	Δημοτικό Σχολείο	22/4/2024	0	0	0	0	0	7.20	111	<0.1	0.23	αποδεκτό	<5
ΑΣΠΡΟΓΕΙΑ	Βρύση πλατείας	23/4/2024	0	8	0	0	0	7.30	49	0.50	0.18	αποδεκτό	<5
ΑΓΡΑΠΙΔΙΕΣ	Οικία Σαββίδη Λάζαρου	23/4/2024	0	6	0	0	0	7.20	194	0.40	0.19	αποδεκτό	<5
ΝΥΜΦΑΙΟ	Καφετερία "Εντερνέ"	23/4/2024	0	9	0	0	0	6.60	61	0.30	0.17	αποδεκτό	<5
ΠΕΔΙΝΟ	Καφενείο πλατείας	23/4/2024	0	0	0	0	0	6.80	671	0.40	0.28	αποδεκτό	<5
ΑΕΤΟΣ	Δημοτικό Σχολείο	23/4/2024	0	0	0	0	0	7.00	151	0.40	0.19	αποδεκτό	<5
ΚΕΛΛΗ	Δημοτικό Σχολείο	23/4/2024	0	0	0	0	0	7.50	162	0.50	0.31	αποδεκτό	<5
ΚΕΛΛΗ	Καφενείο πλατείας	23/4/2024	0	0	0	0	0	7.40	169	0.50	0.20	αποδεκτό	<5
ΦΑΝΟΣ	Οικία Κεχαγιά Βασίλη	23/4/2024	0	0	0	0	0	6.80	1101	0.40	0.24	αποδεκτό	<5
ΒΑΛΤΟΝΕΡΑ	Καφενείο	23/4/2024	4	14	0	0	0	6.80	671	0.50	0.10	αποδεκτό	<5
ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ	Καφετερία "Del lago"	23/4/2024	0	6	0	0	0	7.00	441	0.40	0.12	αποδεκτό	<5
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	Καφενείο	23/4/2024	0	0	0	0	0	7.60	481	0.50	0.31	αποδεκτό	<5
ΡΟΔΩΝΑΣ	Καφενείο πλατείας	23/4/2024	4	29	0	0	0	6.80	1051	0.60	0.05	αποδεκτό	<5
ΑΜΥΝΤΑΙΟ	1ο Δημοτικό Σχολείο	23/4/2024	0	0	0	0	0	7.70	651	<0.1	0.25	αποδεκτό	<5
ΑΝΑΛΗΨΗ	Καφενείο	23/4/2024	0	11	0	0	0	6.90	569	0.50	0.07	αποδεκτό	<5
ΣΩΤΗΡΑΣ	Βρύση νεκροταφεία	23/4/2024	4	23	0	0	0	7.60	558	0.60	0.05	αποδεκτό	<5
ΒΑΡΙΚΟ	Δημοτικό Σχολείο	23/4/2024	0	0	0	0	0	7.10	181	<0.1	0.23	αποδεκτό	<5